

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ,
КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного
на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений**

№ 34

«23» апреля 2018 г.

Место выдачи предписания: МБДОУ детский сад № 8 «Виноградка», Ростовская область,
Константиновский район, х.Ведерников, 3-й переулоч, 8.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Сидоренко Ирина Георгиевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

Предписание выдано: представителю юридического лица - Заведующему МБДОУ детский сад № 8, «Виноградка» Самусенко Надежде Петровне, место фактического осуществления деятельности: Ростовская область, Константиновский район, х.Ведерников, 3-й переулоч, 8; Свидетельство о государственной регистрации № 1026101122772, выдано Инспекцией МНС России по Константиновскому району Ростовской области 25.11.1998г

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- в соответствии с экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 29.01.1-14/483 от 16.04.2018г., Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Цимлянском районе, установлено, что концентрация рабочего раствора по активному хлору, менее допустимого уровня в 3 раза;

- на территории хозяйственной зоны расположено овощехранилище, стена которого находится в аварийном состоянии;

- пол пищеблока не имеют гладкой поверхности, с выбоинами и неровностями;

- ступени на пищеблок и в прачечную полуразрушены, требуют ремонта;

- плитка на стенах пищеблока отвалилась на общей площади 5 кв.м, требует замены;

- на пищеблоке отсутствует вытяжная вентиляция;

- мойки на пищеблоки с облезшей эмалью, требуют замены;

- на территории хозяйственной зоны люки септиков находятся в полуразрушенном состоянии;


Вышеуказанное является нарушением ст.17, ст.24 Федерального закона от 30.03.99 № 52 – ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.17, п.5.2, п.5.5, п.13.4, п.13.1, п.9.6, п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:



1.06 печатать в рамках программы производственного контроля исследование концентрата дезинфицирующего средства:

Срок: 15.11.2018г.

2.Обеспечить проведение ремонта овощехранилища с перекладкой стены, находящейся в аварийном состоянии;

Срок: 15.11.2018г.

3.Обеспечить проведение ремонта пищеблока: выровнять стены, на высоту панелей стены отделать новой плиткой, оборудовать пищеблок вытяжной вентиляцией, заменить на пищеблоке мойки;

Срок: 15.11.2018г.

4.Обеспечит проведение ремонта люков септиков на территории хозяйственной зоны;

Срок: 15.11.2018г.

5.Обеспечить проведение ремонта ступеней, ведущих на пищеблок и прачечную;

Срок: 15.11.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 15.11.2018г.** Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Сидоренко Ирина Георгиевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «23» апреля 2018 г.

Заведующий МБДОУ «Виноградинка»

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Самусенко Н.П.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 20__ г. по адресу: _____